مرفق رقم

5-4-12

تقرير الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية عن الكلية

السيد الاستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع

بعد التحية.....

نحيط سيادتكم علما "بأنه تم المرور على مبانى كلية السياحة والفنادق يوم الثلاثاء الموافق 2024/10/8 الساعة الحادية عشرصباحا وذلك لمتابعة الكلية من ناحية السلامة والصحة المهنية واسفرت نتائج المرور عن الاتي:-

الموقع العام: الكلية تتكون من مبنيين ومدرج درس.

1- االمبنى الرئيسى مكون من خمسة طوابق ومقسم الى جناحين

2- المبنى الثانى مكون من خمسة طوابق

وأسفر المرور عن الملاحظات الآتية-:

لايوجد تقريرمعاينة من وحدة الحماية المدنية بمعاينة المبانى

أولا" بالنسبة لشبكة الحريق

- تم تنفيذ شبكة الحريق وعمل المداد المطلوب بطول المبنى الرئيسى ولكن لايوجد خزانات لشبكة الحريق ولا يوجد طلمبات لرفع المياه وجميع الخراطيم غيرصالحة للأستخدام وحنفيات الحريق تحتاج للصيانة أو التغيير
- بالمبنى الثانى منظومة الحريق تحتاج للمراجعة من قبل الادارة الهندسية
- لايوجد خزانات مياه لأطفاء الحريق بمبانى الكلية ولايوجد طلمبات رفع المياه.
- جميع المعامل تحتاج إلي مكيفات حفاظا علي الاجهزة من التلف نتيجة الحرارة المتولدة.
- جميع أبواب الطواريء مغلقة.

ثانيا" بالنسبة لاجهزة الإطفاء

- مطلوب تركيب طفايات مانوماتيك لبعض الأماكن بالمبنى الرئيسى وذلك للأهمية الشديدة والأماكن هى (مخزن المستهلك والمستديم- معامل الكمبيوتر بالمبنى القبلي - معمل الحاسب الآلى بالمبني الرئيسي- معمل الأنترنت والأرشاد السياحي - معمل الأماديوس- قاعة الفديو- معامل اللغات - المكتبة - قاعات الكنترول)ز
- جميع المعامل تحتاج لتركيب ستائر حرارية.

ثالثا" بالنسبة لأجهزة الإنذار

أجهزة الأنذار بمبانى الكلية معطلة.

رابعا:- مبنى المدرجات

1- لايوجد طفايات حريق بالمدرج

2- هناك خلل كبير في منظومة الحريق

خامسا: أعمال الصيانة

1- خزنات مياه الشرب تحتاج إلي تطهير

2- المبني الرئيسي خلف المبني يحتاج لصيانة في أعمال السباكة

3- مراجعة التفصيلات الكهربية بجميع المباني والمدرجات.

والأمر معروض على سيادتكم لأتخاذ ماتروونه مناسبا "

وتفضلوا بقبول وافر التحية والآحترام

مدير الإدارة

مسئول السلامة والصحة المهنية

الاستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تحية طيبة وبعد،،،

كل عام وسيادتكم بكل خير ، نحيط سيادتكم علما بأن كواسر الانذار الخاص بنظام أطفاء الحريق لا تعمل في الكلية ولقد تم توجيه العديد من الخطابات الى الادارات المختصة ولكن لم يتم إصلاح أي شيء وذلك على مدار عامين كاملين ، لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالتأكيد على ضرورة اهتمام الادارة المختصة بإصلاح كواسر الانذار حتى نستطيع تفعيل منظومة اطفاء الحرائق التي تعد من أهم عوامل الامان في أي مؤسسة تحافظ على أرواح وممتلكات منسوبيها.

شاكرين لسيادتكم دعمكم المستمر

أ.د/ انجي الكيلاني

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

٢٠٢٥/٨/١٥

مرفق الخطابات السابقة

م+١٦٧

٢٠٢٥/٧/١٥

السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لي أن ابعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، الرجاء من سيادتكم التكرم بتكليف الادارة الهندسية لمعاينة الكواسر بعدد 3 مباني بإنذار الحريق بالكلية وصيانتها وإصلاحها حيث انه قد سبق وتم أرسال خطابات بهذا الشأن للإدارة الهندسية بتاريخ 2024/8/6 2024/11/10 و 2025/5/5 وذلك حرصا على سلامة المباني.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

أمين الكلية

السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،

يطيب لي أن ابعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، الرجاء من سيادتكم التكرم بتكليف الادارة الهندسية لمعاينة الكواسر بعدد 3مباني بإنذار الحريق بالكلية وصيانتها وإصلاحها وذلك حرصا على سلامة المباني.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

السيد الدكتور / أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، نرجو من سيادتكم تكليف الادارة الهندسية بالجامعة معاينة أنذارات الحريق بالمباني بالكلية والمكاسر الخاص لهذه الانذارات لصيانتها وأصلاحها وذلك لخدمة العملية التعليمية وتامين المباني وكذلك طفايات الحريق الخاصة بالمباني لوجود عدد من الطفايات فارغ ويحتاج لصيانة بالمباني.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

١٠٩٦

١٥٢

٢٠٢٤/١١/١٠

السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، الرجاء من سيادتكم التكرم بتكليف الادارة الهندسية لمعاينة الكواسر بعدد 3 مبانى بإنذار الحريق بالكلية وصيانتها وإصلاحها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية