

مرفق رقم

7-4-12

الإجراءات التصحيحية التي تم
اتخاذها بعد تقرير الإدارة العامة
للصحة والسلامة المهنية.

معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/5/10

السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

وتنمية البيئة

تحية طيبة وبعد ..

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام علي دعم معاليكم للكلية للنهوض بها للظهور بالمظهر اللائق والحفاظ علي معايير السلامة بها والتقليل من المخاطر التي تواجهنا والحرص علي توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالكلية :
واستمرارا لدعم سيادتكم وحيث أن الكلية تحتاج إلي صيانة وإصلاح ما يلي:

- 1- إنذار الحريق به كواسر تالفة وتحتاج إلي إصلاح حتى يعمل جهاز إنذار الحريق بحالة جيدة.
 - 2- طفايات الحريق تحتاج إلي صيانة ملء عدد (76) بالمبني البحري والقبلي ومبنى البحري ومعامل الحاسب الآلي والمخزن في حاجة ماسة الي طفايات مانوماتك.
 - 3- ضعف خطوط مياه اطفاء الحريق بالأدوار العليا بالمباني الأمر الذي يستلزم تركيب خزانات مياه وصيانة وإصلاح خراطيم الإطفاء.
 - 4- المبني البحري جميع المواسير الصرف الصحي متهالكة وتحتاج إلي إصلاح وتجديد لجميع دورات المياه بالمبني كاملا حفاظا علي المبني.
 - 5- وجود سدد بمواسير الصرف الصحي خلف المبني البحري ومبني المدرجات.
 - 6- الكلية بحاجة ماسة الي تركيب كاميرات مراقبة لأمن وسلامة المباني بالكلية علما بأن مركز تكنولوجيا المعلومات قام العام الماضي بعمل المقايسة المطلوبة وتم إرسالها إلي إدارة الاحتياجات بالجامعة.
 - 7- تصليح وصيانة الأجهزة بالمطبخ التعليمي حيث توجد أعطال ولا تعمل الأجهزة بالكفاءة المطلوبة.
 - 8- بلاط السقف المعلق بمدرج (ج-د) يتساقط وقد تم استبداله أكثر من مرة بمعرفة إدارة شئون المقرر دون جدوى .
 - 9- صيانة مغسلة الكلية وتدعيم المغسلة بشراء مجفف وغسالة جديدة.
 - 10- حرصا علي مصلحة أبناءنا الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي لمواكبة تقدم تكنولوجيا المعلومات فالكلية بحاجة ماسة الي عدد (20) جهاز كمبيوتر لتحديث معمل الحاسب الآلي حيث أن الأجهزة الموجودة منذ أكثر من 20 عاما وهي غير قابلة للتحديث.
- إذ ننتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص شكري وتقديري لشخصكم الكريم وعن مدى امتناننا لما تبدلونه من جهد كبير لظهور الجامعة بالمظهر الذي يليق بها.

ولسيادتكم خالص التحية والتقدير

ملحوظة: تم إرسال تقرير الي إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة عن حالة اجراءات الامن والسلامة بالكلية بتاريخ 2024/8/27

*مرفق: تقرير أمين الكلية.

*مرفق: صورة الخطابات للجهات المعنية.

*مرفق: صورة من التقرير المرسل إلى إدارة السلامة والصحة المهنية

مديرة الكلية

أ.د/ منة الربيعي

أ.د/ منة الربيعي

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ إنجي الكيلاني

معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/5/10

السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

وتنمية البيئة

تحية طيبة وبعد ..

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام علي دعم معاليكم للكلية للنهوض بها للظهور بالمظهر اللائق والحفاظ علي معايير السلامة بها والتقليل من المخاطر التي تواجهنا والحرص علي توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالكلية :

واستمرارا لدعم سيادتكم وحيث أن الكلية تحتاج إلي صيانة وإصلاح ما يلي:

- 1- إنذار الحريق به كواسر تالفة وتحتاج إلي إصلاح حتى يعمل جهاز إنذار الحريق بحالة جيدة.
 - 2- طفايات الحريق تحتاج إلي صيانة ملء عدد (76) بالمبنى البحري والقبلي ومبنى البحري ومعامل الحاسب الآلي والمخزن في حاجة ماسة الي طفايات مانوماتك.
 - 3- ضعف خطوط مياه اطفاء الحريق بالأدوار العليا بالمباني الأمر الذي يستلزم تركيب خزانات مياه وصيانة وإصلاح خراطيم الإطفاء.
 - 4- المبنى البحري جميع المواسير الصرف الصحي متهاكة وتحتاج إلي إصلاح وتجديد لجميع دورات المياه بالمبنى كاملا حفاظا علي المبنى.
 - 5- وجود سدود بمواسير الصرف الصحي خلف المبنى البحري ومبنى المدرجات.
 - 6- الكلية بحاجة ماسة الي تركيب كاميرات مراقبة لأمن وسلامة المباني بالكلية علما بأن مركز تكنولوجيا المعلومات قام العام الماضي بعمل المقايسة المطلوبة وتم إرسالها إلي إدارة الاحتياجات بالجامعة.
 - 7- تصليح وصيانة الأجهزة بالمطبخ التعليمي حيث توجد أعطال ولا تعمل الأجهزة بالكفاءة المطلوبة.
 - 8- بلاط السقف المعلق بمدرج (ج-د) يتساقط وقد تم استبداله أكثر من مرة بمعرفة إدارة شئون المقر دون جدوى.
 - 9- صيانة مغسلة الكلية وتدعيم المغسلة بشراء مجفف وغسالة جديدة.
 - 10- حرصا علي مصلحة أبناءنا الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي لمواكبة تقدم تكنولوجيا المعلومات فالكلية بحاجة ماسة الي عدد (20) جهاز كمبيوتر لتحديث معمل الحاسب الآلي حيث أن الأجهزة الموجودة منذ أكثر من 20 عاما وهي غير قابلة للتحديث.
- إذ ننتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص شكري وتقديري لشخصكم الكريم وعن مدى امتناننا لما تبذلونه من جهد كبير لظهور الجامعة بالمظهر الذي يليق بها.

ولسيادتكم خالص التحية والتقدير

ملحوظة: تم إرسال تقرير الي إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة عن حالة اجراءات الامن والسلامة بالكلية بتاريخ 2024/8/27

*مرفق: تقرير أمين الكلية.

*مرفق: صورة الخطابات للجهات المعنية.

*مرفق: صورة من التقرير المرسل إلي إدارة السلامة والصحة المهنية

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ إنجي الكيلاني

عميد الكلية

أ.د/ سماح عبد الرحمن محمود

تقرير

للمعرض علي السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

في ضوء إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال المرور علي المباني والمتابعة علي النحو التالي:

المشكلة	الابلاغ	بيان بما تم
تآكل وتهالك مواسير الصرف الصحي واحلال وتجديد دورات المياه بالمبنى القبلي والبحري وخلف مبنى المدرجات	مخاطبة السيد. د/امين عام الجامعة بتاريخ 2022/9/20 وتم ارسال خطاب تجديد واحلال دورات المياه للمبنى البحري والمدرجات تاريخ 2024/11/10	تم إحلال وتجديد دورات المياه بالمبنى القبلي متبقي احلال وتجديد دورات المياه بالمبنى البحري والمدرجات.
صيانة وإصلاح كواسر إنذارات الحريق	مخاطبة السيد د/أمين عام الجامعة بتاريخ 2024/8/6 وتاريخ 2024/11/10	تم توجيه الخطاب للإدارة العامة للشئون الهندسية والتي أفادت بأنه لا يوجد شركة صيانة لإنذار الحريق.
صيانة طفايات الحريق	مخاطبة السيد د/امين عام الجامعة بتاريخ 2024/8/6 وتاريخ 2024/11/10	تم توجيه الخطاب الي الإدارة الهندسية وأفادت بأنه لا يوجد تعاقد مع شركة بافاريا لطفايات الحريق.
تساقط بلاط السقف المعلق بمدرج (ج-د)	مخاطبة السيد د/امين عام الجامعة بتاريخ 2924/8/25	تم توجيه الخطاب لإدارة شئون المقر وتم عمل المقايسة المطلوبة وجاري استبدال البلاط المتهالك.
تساقط واجهة محارة المطبخ التعليمي بالكلية	مخاطبة السيد د/امين عام الجامعة بتاريخ 2024/10/8	تم توجيه الخطاب لإدارة شئون المقر وجاري التواصل مع الإدارة لإصلاح الواجهة.
تهالك الكراسي بالمطبخ التعليمي عدد(184) كرسي	مخاطبة السيد د/امين عام الجامعة بتاريخ 2024/9/3	تم التوجيه لروشة النجارة بالجامعة وتم عمل مقايسة المطلوبة للتجديد والإصلاح لحين احضار الخامات المطلوبة.

الموضوع قيد الدراسة وجاري المتابعة	تم مخاطبة السيد أ.د/ رئيس الجامعة في 2024/10 لتجهيز معمل الحاسب الآلي بعدد (20) جهاز حديث	عدم كفاءة الأجهزة بمعمل الحاسب الآلي بالكلية وتكهن عدد (20) جهاز حاسب الآلي لعدم صلاحيتها للعمل
تم توجيه سيادته لمركز تكنولوجيا المعلومات بعمل المقايسة المطلوبة وتحويل المقايسة الي الادارة العامة للاحتياجات بالجامعة للشراء.	مخاطبة السيد أ.د/رئيس الجامعة بتاريخ 2023/12/26	عدم وجود كاميرات مراقبة لأمن وسلامة مباني الكلية
تم توجيه سيادته للمختصين بعمل لمقايسة المطلوبة وتحويلها إلى الإدارة العامة للاحتياجات بالجامعة للشراء.	مخاطبة السيد أ.د/رئيس الجامعة	عدم وجود كاميرا حديثة لتوثيق لتصوير الفاعليات والأحداث بالكلية

أمين الكلية

المسيد الأستاذ / مدير إدارة السلامة والصحة المهنية

تحية عيبة وبعد،،،

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام، بناء على الخطاب المرسل من
إدارتكم الموقرة بشأن إعداد تقرير مفصل عن ما تحتاجه الكلية من أعمال صيانة
ومراجعة طفايات الحريق وخزانات المياه، فقد قام كلا من مسئول السلامة والصحة
المهنية ومسئول الصيانة والدفاع المدني بإعداد التقرير على النحو المرفق للخطاب،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

2018/11/11

2018/11/11

2018/11/11

تقرير مرور

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٧ قمنا بالمرور على المبنى القبلي والمبنى البحري ومبنى المدرجات بكلية السياحة والفنادق وجد ما يلي:


- ١- المبنى البحري جميع مواسير الصرف الصحي من الزهر منهالقة وتحتاج الى ازالة وتجديد لبعض دورات المياه بالمبنى كاملا حفاظا على المبنى.
- ٢- تسقف المياه بغطيات الحريق بالادوار العليا بالكتابة.
- ٣- بلاط السقف منهالقة راول السقوط بمدرج (١٠ / ١) ويحتاج الى اصلاح جزءا على ساحة تاليف.
- ٤- وجود سدود بمواسير الصرف الصحي خلف مبنى المدرجات ويحتاج الى استبدال المواسير حيث تسببت في انسداد أكثر من مرة نون جداول.
- ٥- خزانات المياه تعمل بحالة جيدة ويتم تطهيرها وتعقيمها مرة كل شهر.
- ٦- بالنسبة لطفايات الحريق بعضها يعمل بحالة جيدة والاش يحتاج الى ملء وصيانة تعددها (٣٥) طفافية بالمبنى البحري وعدد (٤١) بالمبنى القبلي والمدرجات.
- ٧- انذار الحريق به كراسر تالفة وتحتاج الى تغييرها حتى يعمل جهاز انذار الحريق بحالة جيدة.
- ٨- اللوحات الكهربائية وأعمال الكهرباء بحالة جيدة.


الاجابة

مسئول السلامة والصحة المهنية
 مسئول الدفاع المدني
 مسئول الصيانة بالكليات

أمين الكلية


مسئول الكلية

ا.د/ سماح عبد الرحمن مصطفى
 ٢٠٢٤-٨-٢٨


ا.د/ إنجي بيبيون
 وكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة


رؤية الكلية : الريادة والتميز في مجال العمل السياحي محلياً وإقليمياً

السيد الدكتور / أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد ...

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم المستمر للكلية للنهوض بها للظهور بالمظهر اللائق واستمراراً لدعم سيادتكم وحيث أن الكلية تحتاج إلى إحلال وتجديد الحمامات وذلك لتهاك مواسير الزهر وعدم صلاحيتها للاستخدام مما يؤثر سلباً على سلامة البنية التحتية للمباني ، الأمر الذي قد يهدد حياة أبنائنا الطلاب فضلاً عن إنبعاث الروائح الكريهة مما يعكس مظهر غير حضارى ويعطى صورة سلبية للسادة الزائرين.

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالتوجيه بما يلزم نحو تكليف الإدارة الهندسية بالجامعة باتخاذ اللازم نحو عمل المقايسة وعرضها على سيادتكم للتفضل بالموافقة .

وإنى إذ أنتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص شكرى وتقديرى لشخصكم الكريم وعن مدى امتناننا لما تبذلونه من جهد كبير لظهور الجامعة بالمظهر الذى يليق بها .

ولسيادتكم خالص التحية والتقدير

عميد الكلية

أ.د / سماح عبد الرحمن محمود

٥٥٢٩٧٢٩

٤٢٨
٤٤١٨١٨

2018/5/10 بتاريخ رقم 178 بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/5/10
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/5/10

مكتب امين الكلية

٨٨
٤٤١٨١٨



السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد....

طيب لي ان ابعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، الرجاء من سيادتكم التكرم بتكليف الادارة الهندسية لمعاينة الكواسر عدد 3 مباني بإنذار الحريق بالكلية وصيانتها وإصلاحها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

٨٩٦
٤٤١٨١٨

٨١٦
٤٤١٨١٨

٨١٦
٤٤١٨١٨

الدكتور/ الدكتور/ الدكتور
٨٨
٤٤١٨١٨
٨٨
٤٤١٨١٨



الشيخ انه لا يوجد مشاكل
في سير العمل والتمويل
والصيانة وغيرها
من الامور

السيد الاستاذ / امين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشاره الى الخطاب الوارد الينا من كلية السياحه والفضاق بشأن معاينه

الكواسر بعدد (٣) مباني بأنداز الحريق بالكليه

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد شركه صيانه لانذار الحريق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير عام الشؤون الهندسية

مدير ادارة الصيانة المركزيه

٨١١٩
C.C.E

٢٠٢٤
٨ ١٩

السيد / امين عام الجامعة
٨١١٩
C.C.E

السيد الدكتور / أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، الرجاء من سيادتكم التكرم بتكليف ادارة شئون المقر لمعاينة السقف المعلق بالمدرجات علما بأن بلاط السقف المعلق يتساقط وتركيب بلاط بدل البلاط المتساقط وذلك حرصا على ابنائنا الطلاب وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

امين الكلية

٢٩
١٤٦

السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد.....


يطيب لى أن ابعت لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، نحيط علم سيادتكم بأن واجهة المطبخ التعليمى بالكلية قد تساقطت منها المحارة ، لذا نرجو من سيادتكم التكرم بتكليف شئون المقرر بترميم هذه الواجهة وذلك حفاظا على حتى أبنائنا الطلاب ولخدمة العملية التعليمية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

السيد /

٩٥

٨/٧/٢٠١٨



مكتب عميد الكلية

Dean's Office

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
بالقرار 187 بتاريخ 2018/5/10

MINIA UNIVERSITY
جامعة المنيا

رؤية الكلية : التميز في التعليم السياحي والفندقي

معالي الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة

حيث طيبه وبعد ..

يطيب لي أن أبثت لسيادتكم بواقر الشكر والتقدير على دعمكم المستمر للكلية للجهود المبذورة بها للظهور بالمشتهر اللائق .

والمستمرارا لدعم سيادتكم حيث أن الكلية بحاجة ماسة إلى تركيب كاميرات مراقبة لتهيئ بعض الأنوار التي لا يوجد بها كاميرات مراقبة بميادين الكلية لأمن وسلامة الميادين بالكلية .

لذا يرجى من سيادتكم التفضل بالموافقة والتوجيه بما يلزم نحو تكليف مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمعاينة الأماكن وعمل مقايضة تركيب الكاميرات .

وإني إذ أتطالع إلى موافقة سيادتكم لتأهت هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص تقديري وتقدير لجهودكم الكريمة وعن مدى امتناننا لما تبذلونه من جهود تبنيها على التنمية التعليمية

ولسيادتكم خالص التحية والتقدير

عميد الكلية

أ.د / محمد عبد الوهاب محمد

أ.د / محمد عبد الوهاب محمد

2018

2018/5/10

الكلية : تلتزم كلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا بأعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل السياحي والفندقي من خلال تطوير برامج
الكلية : تلتزم كلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا بأعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل السياحي والفندقي من خلال تطوير برامج
الكلية : تلتزم كلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا بأعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل السياحي والفندقي من خلال تطوير برامج

السيد الدكتور / أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، نرجو من سيادتكم تكليف الادارة الهندسية بالجامعة معاينة أضرار الحريق بالمباني بالكلية والمكاسر الخاص لهذه الانذارات لصيانتها وأصلاحها وذلك لخدمة العملية التعليمية وتأمين المباني وكذلك طفايات الحريق الخاصة بالمباني لوجود عدد من الطفايات فارغ ويحتاج لصيانة بالمباني.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

1191

ع.ع.ع

١٥٩

ع.ع.ع / 11/10

السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، الرجاء من سيادتكم التكرم بتكليف شئون المقر لمعاينة خراطيم مياه الحريق ونحيط سيادتكم علما بأن مياه الحريق ضعيفة ولا تصل الى الدور الرابع والخامس بمبنى الكلية ، كما نرجو من سيادتكم التكرم بالتوجيه نحو تزويد المباني بخزانات حتى تصل المياه الى الادوار العليا بالكلية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

١٠/١١/٢٠١٨

١٥١
٢٠١٨/١١/١٠

رؤية الكلية : التميز في التعليم السياحي والفندقي

السيد الدكتور / أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد ،،،

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم المستمر للكلية للنهوض بها للظهور بالمظهر اللائق شاكرين لسيادتكم ااحلال وتجديد دورات الميماه بالمبنى الإدارى القبلى واستمراراً لدعم سيادتكم حيث أن المبنى البحرى ومبنى المدرجات بالكلية تحتاج إلى إاحلال وتجديد الحمامات وذلك لتهاكك مواسير الزهر وعدم صلاحيتها للاستخدام مما يؤثر سلباً على سلامة البنية التحتية للمباني ، الأمر الذى قد يهدد حياة أبنائنا الطلاب فضلاً عن إنبعاث الروائح الكريهة مما يعكس مظهر غير حضارى ويعطى صورة سلبية للسادة الزائرين. لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالتوجيه بما يلزم نحو تكليف الإدارة الهندسية بالجامعة باتخاذ اللازم نحو عمل المقايسة وعرضها على سيادتكم للتفضل بالموافقة .

وإننى إذ أنتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص شكرى وتقديرى لشخصكم الكريم وعن مدى امتناننا لما تبذلونه من جهد كبير لظهور الجامعة بالمظهر الذى يليق بها .

ولسيادتكم خالص التحية والتقدير

عميد الكلية

أ.د / سواح عبد الرحمن محمود

١٥٢
٢٠١٨/١١/١٠

رؤية الكلية : التميز في التعليم السياحي والفندقي

معالي الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة
عزة طيبة وهدوء

يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بوافر الشكر والتقدير على دعمكم المستمر للكلية للتموض
بها للظهور بالمظهر اللائق .

شاكرين لسيادتكم موافقاتكم الكريمة على إحلال وتجديد دورات المياه بالمبنى الإداري
القبلي الأمر الذي كان عظيم الأثر في الحفاظ على البنية التحتية للمبنى والظهور بالمظهر
اللائق وحفاظا على حياة الطلاب .

واستمراراً لدعم سيادتكم حيث أن المبنى البحري ومعنى المدرجات بالكلية تحتاج إلى
إحلال وتجديد الصمامات وذلك لتفادي موانع الزهر وعدم صلاحيتها للاستخدام مما يؤثر سلباً
على سلامة البنية التحتية للمبنى ، الأمر الذي قد يهدد حياة أبنائنا الطلاب فضلاً عن
الارتفاع التدريجي مما يعكس مظهر غير حضاري ويعطي صورة سلبية المساهمة في
الإضافة إلى وجود أجهزة بالسطح التعليميين مما يؤثر على أداء هذه الأجهزة وخصوصاً
من تسريبات المياه مما قد يتسبب في حدوث أضرار بهذه الأجهزة .

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالتوجيه بما يلزم نحو تكليف الإدارة الهندسية بالجامعة بالتخاذ
اللازم نحو عمل العفايسة وعرضها على سيادتكم للتفضل بالموافقة .

وإنني إذ أتتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن خالص شكري وتقديري لشخصتكم الكريم
وعن مدى امتناننا لما تبذلونه من جهد كبير لظهور الجامعة بالمظهر الذي يليق بها .

ولسيادتكم خالص التحية والتقدير

عصيدة العبد

أ.د / سماح عبد الرحمن محمود

١٦٧
٥٤ ١٧/١٧