

مرفق رقم

7-1-12

تقارير مرور من أمين الكلية

خاصة بالأمن والسلامة

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/ 5/10

تقرير مرور

- أنه في يوم الخميس الموافق 2023/10/12 قامت اللجنة بالمرور على المبنى القبلي والمبنى البحري ومبنى المدرجات وجدت أولا :
- 1 - طفايات الحريق تعمل بحالة جيدة
 - 2 - محولات الكهرباء تعمل بحالة جيدة
 - 3 - المصعد بالمبنى القبلي تعمل بحالة جيدة والمصعد بالمبنى البحري يوجد بها بعض الصيانة وذلك لأن شركة هذه المصاعد لم يتم تجديد عقد الصيانة وذلك على مستوى الجامعة
 - 4 - تكيفات الكلية تعمل بحالة جيدة
 - 5 - سباكة الحمامات بالمبنى القبلي بها تجديد شامل عن طريق الادارة الهندسية بالجامعة
 - 6 - خراطيم المياه بالمطافى تعمل علما بان المياه ضعيفة من خارج الكلية ولا توجد بها أى معوقات.

رئيس اللجنة

أ. م. هادي عبد الله

اللجنة

م. م. هادي عبد الله

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/ 5/10

محضر اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

إنه في يوم الأحد الموافق 2023/10/14 اجتمعت لجنة السلامة والصحة المهنية لمناقشة الموضوعات التالية:

الموضوع الأول:

تحديد موعد دوري لانعقاد اللجنة

القرار: الموافقة وعقد اجتماع كل شهرين بحد أدنى اجتماعين في كل ترم دراسي .

الموضوع الثاني:

الاطلاع ومناقشة تقرير المرور الذي قام به أعضاء اللجنة في الاسبوع الماضي

القرار: تمت المناقشة ومرفق التقرير

الموضوع الثالث:

مخاطبة أمين عام الجامعة بشأن تدريب عدد (2) موظف من الكلية في دوره خاصة بالدفاع المدني

القرار: الموافقة وترشيح كلا من 1-السيد/ أشرف إبراهيم بسيوني

2-السيد/ رمضان عيد عبد الغني

الموضوع الرابع:

عقد ندوة تعريفية لجميع منسوبي الكلية من أجل التعريف بمفهوم وأهمية السلامة والصحة المهنية على أن تكون الندوة في منتصف شهر نوفمبر القادم

القرار: الموافقة

أعضاء اللجنة:

أ.د/ إنجي محمد يحيى الكيلاني

أ.د.م/ أحمد محمود محمد

أ/ علي أحمد عبد الجواد

أ/ أشرف لإبراهيم بسيوني

أ/ صبره كمال إبراهيم

أ.د/ سماح عبدالرحمن محمود

أ.م.د/ فرج عبيد زكى

د/ محمد عبد الرؤوف خلف

أ/ شعبان محمود إبراهيم

أ/ رمضان عيد عبد الغنى

جمال فتحي عبدالرحمن

الاستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تحية طيبة وبعد،،،،

بشأن إعداد تقرير عن الإنجازات التي تمت بالكلية خلال الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024 / 2025 وذلك على النحو التالي:

- 1- عمل صيانة وإصلاح للمصعد الكهربائي بالمبنى القبلي والبحري.
- 2- صيانة وتعقيم خزانات المياه بالمبنى القبلي والبحري.
- 3- إصلاح السدد بمواسير الصرف الصحي والقيام برفع المخلفات ونظافة المكان خلف مبنى المدرجات.
- 4- القيام برفع مخلفات وعمل نظافة شاملة لأسطح المباني بالمبنى القبلي والبحري ومبنى المدرجات.
- 5- عمل صيانة واستبدال لمبات الكهرباء بالمبنى القبلي والمبنى البحري .
- 6- عمل إصلاح لمايكات الصوت بالمدرجات.
- 7- جاري إكمال اعمال صيانة دورات المياه بالمبنى القبلي.
- 8- جارى إصلاح واستبدال ماسورة الصرف الصحي خلف المبنى البحري وإزالة جذع الشجرة المتسبب في حدوث سد وكسر بالماسورة .
- 9- صيانة وإصلاح ماكينات التصوير وتركيب درامات جديدة.
- 10- تم مخاطبة الادارة الهندسية لصيانة طفايات الحريق وأجهزة الإنذار بالكلية.
- 11- مخاطبة الادارة الهندسية لعمل خزانات المياه لطفايات الحريق.
- 12- صيانة اجهزة التكييف بالكلية بمعرفة إدارة الصيانة بكلية الهندسة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

١٩١٤
٢٠٢٥

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/ 5/10

محضر اجتماع لجنة السلامة المهنية

أنه في يوم الاحد الموافق 2024/5/26 اجتمعت السلامة والصحة المهنية لمناقشة الموضوعات التالية:

الموضوع الاول:

التوصية بعمل حصر لما تم إنجازه من أعمال الصيانة في الفصل الدراسي الثاني.

الموضوع الثاني:

عمل ملصقات خاصة بالأمن والسلامة المهنية وتعليقها بجوار طفايات الحريق ومخارج الطوارئ .

الموضوع الثالث:

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز الكلية لزيارة فريق مسابقة أجمل جامعة صديقة للبيئة فيما يخص معيار السلامة والصحة المهنية.

الموضوع الرابع:

عمل اختبار لأجهزة الإنذار ومدي جاهزيتها في حالة حدوث أي طوارئ .

أعضاء اللجنة:

- 1- أ.د/ سماح عبدالرحمن محمود
- 2- أ.د/ إنجي محمد يحيي الكيلاني
- 3- أ.د/ أحمد محمود محمد
- 4- أ/ على عبدالجواد
- 5- أ/ شعبان محمود ابراهيم
- 6- أ/ أشرف ابراهيم بسيوني
- 7- السيد/ جمال فتحي عبدالرحمن

السيد الأستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع

تحية طيبة وبعد،،،،

بشأن إعداد تقرير عن الانجازات التي تمت بالكلية من أعمال خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024 وذلك على النحو التالي:

- تم عمل صيانة لأجهزة الكمبيوتر والطابعات
- تركيب درامات لماكينات التصوير
- إستكمال أعمال صيانة دورات المياه بالمبنى القبلي
- عمل صيانة لمغسلة الكلية
- تركيب سيفون للأحواض بالمبنى البحري.
- إصلاح مواتير المياه وتركيب مفتاح أتماتيكا للوحة المفاتيح بالمبنى البحري.
- صيانة خط المياه الرئيسي بالمبنى البحري وإصلاحه
- تعقيم خزانات المياه بالمبنى البحري والقبلي كل شهر
- إصلاح المصعد الكهربائي وصيانته بالمبنى القبلي والبحري.
- دهان واجهة الدور الثاني بالمبنى البحري بالكلية
- دهان واجهة المدرجات.
- إصلاح ماكينات الصوت والمايكات بالمدرجات
- تغيير لمبات الاضاءة واستبدالها باللمبات الليد الموفرة بمبنى المدرجات لتوفير أستهلاك الكهرباء.
- دهان الأبواب بالدور الثاني بالمبنى البحري.
- إصلاح واستبدال مواسير الصرف الصحي بالدور الثالث بالمبنى البحري.
- صيانة وتشغيل مبرد المياه بالمبنى القبلي بالدور الاول والثالث.
- صيانة وتشغيل داتا شو بالقاعات الدراسية بالمبنى القبلي الدور الثالث والخامس.
- صيانة واستبدال عمود ماتور المياه بالمبنى البحري.

أمين الكلية

٢٩
٢٠٢٤

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/ 5/10

محضر اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

أنه في يوم الاحد الموافق 2024/8/4 اجتمعت لجنة السلامة والصحة لمناقشة الموضوعات التالية:

الموضوع الاول:

تنظيم ورشة عمل بعنوان الأمن والسلامة المهنية فى كلية السياحة والفنادق وذلك يوم الاثنين الموافق 2024/8/5 يحاضر فيها د/ مصطفى محمود- المتخصص فى الامن والسلامة المهنية والدكتور/ أحمد محمود – مدير وحدة الأزمات والكوارث فى الكلية.

الموضوع الثانى:

مناقشة تقرير المرور الذى قام بإعداده السيد/ أمين الكلية – والسادة مسئولى الصيانة والسلامة المهنية.

الموضوع الثالث:

تقديم مذكرات إلى عيد الكلية – لرفعهم الى أمين عام الجامعة – بشأن معاينة الكواسر فى اجهزة انذار الحريق بالكلية وصيانتها ، هذا بالإضافة الى صيانة عدد كبير من طفايات الحريق.

أعضاء اللجنة

- 1-أ.د/ سماح عبدالرحمن محمود
- 2-أ.د/ إنجي محمد يحيى الكيلاني
- 3-د/ أحمد محمود محمد
- 4-أ/ على عبدالجواد
- 5-أ/ شعبان محمود ابراهيم
- 6-أ/ أشرف ابراهيم بسيوني


كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/5/10

تقرير مرور


انه فى يوم الثلاثاء الموافق 2024/8/4 قامت اللجنة بالمرور على المبنى القبلى والبحرى ومبنى المدرجات وقد وجدت الاتى :

- 1- طفايات الحريق بحالة جيدة والاخر يحتاج الى صيانة وكذلك بمعاينة كواسر انذارات الحريق وجد ان بعضها يحتاج الى صيانة وقد تم مخاطبة السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة لتوجيه سيادته للمختصين والفنيين باتخاذ اللازم
- 2- محولات الكهرباء تعمل بحالة جيدة وقد وجد عدد (3) أبواب لوحات كهرباء تحتاج الى صيانة وتم عمل الصيانة اللازمة لها
- 3- دورات المياه بالمبنى القبلى تم تجديدها وذلك تحت اشراف الادارة الهندسية بالجامعة وهى فى المراحل النهائية للتشطيب
- 4- تم عمل تعقيم وتنظيف خزانات المياه وذلك بدافع مرة شهريا
- 5- المصعد بالمبنى القبلى والبحرى يعمل بحالة جيدة
- 6- بالمرور على الباب الخاص بالمبنى البحرى (مخرج طوارئ) وجد ان الشجرة أما الباب يتدلى منها فرع يعوق حركة الدخول والخروج من المبنى وتم إبلاغ ادارة الحدائق وإزالة الفرع وتسهيل الدخول والخروج للمبنى.

رئيس اللجنة



اللجنة



كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/5/10

السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،،

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام ، الرجاء من سيادتكم التكرم بتكليف الادارة الهندسية لمعاينة الكواش
بعدد 3 مبانى بإندار الحريق بالكلية وصيانتها وإصلاحها.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

٢٩٦

٢١
٢٠٢٤/٨/٢٦

كلية بمقتضى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 178 بتاريخ 2018/5/10

السيد الدكتور/ أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد...

بطيب لي أن أبعث لسيادتكم بوافر التقدير والاحترام، بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية وما يترتب عليها من صيانة وإصلاح الأجهزة وبمرور مسئول الصحة والسلامة المهنية ومسئول الدفاع المدني على طفايات الحريق بالكلية وجدت انها بحاجة ماسة الى صيانة عدد 35 بالمبنى البحري وعدد 41 بالمبنى القبلي ومباني المدرجات ، نالرجاء التكرم من سيادتكم بالتوجيه بما يلزم. شاكرين سيادتكم حسن تعاونكم معنا .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

٢٠٢٢/٨/١٦

٢٠٢٢/٨/١٦

السيد الدكتور / أمين عام الجامعة

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه خط الصرف الصحي خلف المبنى البحري للكلية والممتد من غرفة التفتيش إلى الخط الرئيسي يحتاج إلى استبدال وإصلاح لوجود جذع شجرة أدى إلى انسداد نهائيا مما تسبب في اندفاع مياه الصرف الصحي إلى خارج المواسير.

الرجاء من سيادتكم التكرم بالتوجيه إلى إدارة شئون المقر لمعاينة الخط و إصلاحه حفاظا على سلامة المبنى.

شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

أمين الكلية

عنوان

2018/11/10

معالي الاستاذ الدكتور/ عميد الكلية

تحية طيبة وبعد،،

يسعدنا أن نرسل لسيادتكم خطة الاخلاء في الطوارئ وتحديث للائحة الازمات والكوارث التي قام بإعدادها د/ مصطفى محمود – مدير وحدة الازمات والطوارئ بالكلية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،

أ.د/ انجي الكيلاني
انجي الكيلاني

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أرجو لكم كل التوفيق
مع حب الهم

اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

١٤- في يوم الاثنين الموافق 2025/2/17 اجتمعت لجنة السلامة والصحة المهنية لمناقشة الموضوعات التالية:

سورة يسوع الأول

بشأن مناقشة تقرير المرور الذي تم اعداده من قبل أمين الكلية

القرار: ضرورة تجديد المخاطبات الى الجهات المختصة في الجامعة لحل المشكلات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية

المسألة الثانية

شأن تنظيم ورشتي عمل عن الصحة ولسلامة المهنية و الاسعافات الأولية في الاسبوع الثاني من شهر

الموافق:

الموضوع الثالث

شأن طفايات الحريق التي لم يتم ملأها حتى الآن بالرغم من عمل مفوضية لها من شهر نوفمبر 2024.

قرار: مخاطبة السيد أمين الجامعة بشأن استعجال الملا

اللجنة:

2/مباح عبد الرحمن محمود

رئيس قسم الدراسات السياحية عضوا

عضو / رئيس قسم إدارة الفنادق

رئيس قسم الارشاد السياحي

مستطقي

ش. سمير تامر طبيب الوحدة الصحية ع

أ.د/ البی محمد یحیی الکیلانی

م.د. / احمد داود شمس الدين

ا/ علی احمد پڑا جواد

۱/ اشرف ابراهيم پسيونی

۱/ ذیل بیان مسودہ اور اہم

تقرير مرور

التعرض على الاستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة


في يوم الأربعاء الموافق 2024/12/25 وبالمرور على المبنى القبلي والمبنى البحري ومبنى المدرجات وجد ما يلي:

- 1- تساقط المياه تعمل بحالة جيدة حيث يتم تعقيمها وتطهيرها شهرياً.
- 2- سبيلت سقف المدرجات (ج - د) المتساقط تم اصلاحه بمعرفة ادارة شئون الحرم بالجامعة.
- 3- حنفيات الحريق بعضها يعمل بحالة جيدة والاخر يحتاج الى ملء صيانة كما تم مخاطبة الادارة الهندسية بعمل مقايسة ولم يتم الصيانة حتى تاريخه.
- 4- صاندا الحريق به كواسر تالفة وقد تم مخاطبة الادارة الهندسية وأقامت بحث وجود عقد صيانة والادارة في انتظار التعاقد مع شركة الصيانة.
- 5- تم عمل واجهة المطبخ المتساقطة واصلاحها بمعرفة ادارة شئون المقرر.
- 6- تم عمل صند بمواسير الصرف الصحي خلف المبنى البحري وقد تم إرسال طالب الصند الاستاذ/ أمين عام الكلية - لتغيير ماسورة الصرف الصحي وذلك لوجود جذع شجرة يضغطها مما أدى إلى كسر الماسورة وتم عمل المقايسة اللازمة واستبدالها بماسورة جديدة وإعادة تشغيل الخط بمعرفة ادارة شئون المقرر.
- 7- تم اصلاح السند بمواسير الصرف الصحي خلف مبنى المدرجات.
- 8- استبدال 10 لمبات كهربائية بالمبنى البحري بأخرى صالحة للاستعمال.
- 9- صيانة واستبدال عدد 6 حنفيات مياه وعدد 3 سيفون حوض بالمبنى البحري.
- 10- يوجد بعض المخلفات فوق سطح المبنى القبلي والمبنى البحري والمدرجات وقد تم ازالتها وتنظيف السطح.
- 11- تم المرور على المكاتب والادارات المختلفة بالكلية وجد عدد 12 كرسي يحتاج الى اصلاح وقد تم اصلاحها بمعرفة ادارة الصيانة بالكلية كما وجد عدد 4 ترابيزة كمبيوتر و 3 مكاتب و 16 كرسي مكتب و 1 كرسي طالب بجناح متهاك وغير قابل للاصلاح فتم تكهينها وتسليمها لادارة المراجعة بالكلية تمهيدا لبيعها الى ادارة المخزون السلعي بالجامعة.

أمين الكلية



مراجعة



نقري

للمعرض علي السيد الأستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

في شورة إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال المرور علي المباني والمتابعة علي النحو التالي:

المشكلة	الابلغ	بيان بما تم
أكل وتهالك مواسير الصرف الصحي وإحلال وتجديد دورات المياه بالمبنى القبلي والبحري وخلف مبنى المدرجات	مخاطبة السيد د/أمين عام الجامعة بتاريخ 2024/11/10	تم إحلال وتجديد دورات المياه بالمبنى القبلي مقبلي إحلال وتجديد دورات المياه بالمبنى البحري والمدرجات.
صيانة وإصلاح كواسر إندارات الحريق	مخاطبة السيد د/أمين عام الجامعة بتاريخ 2024/8/6 وتاريخ 2024/11/10	وقد أفاد الإدارة الهندسية بأنه لا يوجد شركة صيانة لإندار الحريق.
صيانة طفايات الحريق	مخاطبة السيد د/أمين عام الجامعة بتاريخ 2024/8/6 وتاريخ 2024/11/10 وتاريخ 2025/2/20	تم تزويد الخطاب الي الإدارة الهندسية وتمت بانه لا يوجد تعاقد مع شركة صيانة لطفايات الحريق.
تسقط بلاط السقف المعلق بمدرج (ج-د)	مخاطبة السيد د/أمين عام الجامعة بتاريخ 2024/8/25	تم استبدال البلاط بمعرفة إدارة شئون المقر.
استأجر واجهة المطبخ التعليمي بالكلية	مخاطبة السيد د/أمين عام الجامعة بتاريخ 2024/10/8	تم إصلاح الواجهة و صيانتها بمعرفة إدارة شئون المقر.
صيانة وتجديد الكراسي بالمطبخ التعليمي	مخاطبة السيد د/أمين عام الجامعة بتاريخ 2024/9/3	تجري إجراءات الصيانة والتجديد بمعرفة ورشة النجارة بالجامعة

مستندة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتاريخ 17/5/2018

عدم كفاءة الأجهزة بمعمل الحاسب الآلي بالكلية	تم مخاطبة السيد أ.د/ رئيس الجامعة في 2024/10 لتجهيز معمل الحاسب الآلي بعدد (20) جهاز حديث	الموضوع قيد الدراسة وجاري المتابعة
تكون عدد (20) جهاز حاسب الآلي لعدم صلاحيتها للعمل	مخاطبة السيد الدكتور/ امين عام الجامعة بتاريخ 2024/12/25	تم إزالة المخلفات بمعرفة شئون المقر
عدم وجود كاميرات مراقبة لأمن وسلامة مباني الكلية	مخاطبة السيد أ.د/ رئيس الجامعة بتاريخ 2023/12/26	تم توجيه سيادته لمركز تكنولوجيا المعلومات بعمل المقايضة المطلوبة وتحويل المقايضة الي الادارة العامة للاحتياجات بالجامعة للشراء.
عدم وجود كاميرا حديثة لتوثيق لتصوير الفاعليات والأحداث بالكلية	مخاطبة السيد أ.د/ رئيس الجامعة	تم توجيه سيادته للمختصين بعمل مقايضة المطلوبة وتحويلها إلي الإدارة العامة للاحتياجات بالجامعة للشراء.
عدم كسر بماسورة الصرف الصحي خلف المبنى البحري	تم مخاطبة إدارة شئون المقر	تم عمل مقايضة واستبدال الماسورة
عدم وجود عدد من الكراسي يحتاج الي اصلاح	تم تجميع الكراسي بحجرة الصيانة بالكلية	تم اصلاح بمعرفة مسئول الصيانة بالكلية

أمين الكلية



محضر اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

انه في يوم الاحد الموافق 2024/11/17 اجتمعت لجنة الصحة والسلامة المهنية

برئاسة الأستاذ الدكتور/ سماح عبدالرحمن محمود عميد الكلية ورئيس اللجنة وعضوية كلا من:

-أ.د/ إنجي يحي الكيلاني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

-أ.م.د/ أحمد محمود محمد

-أ.م.د/ فرج عبيد ذكي

-د/ محمد عبدالرؤوف خلف

-السيد/ علي أحمد عبدالجواد أمين الكلية

-السيد/ شعبان محمود ابراهيم معاون الكلية مسؤول السلامة والصحة المهنية

-السيد/ اشرف ابراهيم بسيوني مسؤول الدفاع المدني

-صبره كمال ابراهيم

-رمضان عيد عبدالغني

-جمال فتحي عبدالرحمن جمال عم

الموضوع الاول:

بخصوص مناقشة ما ورد بتقرير المرور علي المباني والمكاتب والادارات المختلفة.


-مرفق طيه تقرير المرور.

الموضوع الثاني:

بخصوص تحديث تشكيل لجنة الصحة والسلامة المهنية ولجنة الازمات والكوارث.

القرار: الموافقة ومرفق تشكيل اللجنة

رئيس اللجنة



مقرر اللجنة



الاستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تحية طيبة وبعد،،،

بشأن إعداد تقرير عن الإنجازات التي تمت بالكلية خلال الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024 / 2025 وذلك على النحو التالي:

- 1- عمل صيانة وإصلاح للمصعد الكهربائي بالمبنى القبلي والبحري.
- 2- صيانة وتعقيم خزانات المياه بالمبنى القبلي والبحري.
- 3- إصلاح السدود وإسبيل الصرف الصحي والقيام برفع المخلفات ونظافة المكان خلف مبنى المدرجات.
- 4- القيام برفع مخلفات وعمل نظافة شاملة لأسطح المباني القبلي والبحري ومبنى المدرجات.
- 5- عمل صيانة واستبدال لمبات الكهرباء بالمبنى القبلي والمبنى البحري.
- 6- عمل إصلاح لمبات الصوت بالمدرجات.
- 7- جاري (كمال) عمل صيانة دورات المياه بالمبنى القبلي.
- 8- جاري إصلاح واستبدال ماسورة الصرف الصحي خلف المبنى البحري وإزالة قطع الشجرة المتسبب في حدوث سدود وأضرار بالماسورة.
- 9- صيانة وإصلاح ماكينات التصوير وتركيب درامات جديدة.
- 10- تم مخاطبة الإدارة الهندسية لصيانة طفايات الحريق وأجهزة الإنذار بالكلية.
- 11- مخاطبة الإدارة الهندسية لعمل خزانات المياه لطفايات الحريق.
- 12- صيانة أجهزة التكييف بالكلية بمعرفة إدارة الصيانة بكلية الهندسة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

أمين الكلية

تقرير مرور

للعرض على الاستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

انه في يوم الاثنين الموافق 2025/5/5 وبالمرور على المبنى القبلي والبحري ومبني المدرجات وجد ما يلي:

- خزانات المياه بالمبنى القبلي والبحري تم تعقيمها وتطهيرها وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/29 .
- طفايات الحريق تم عمل الصيانة اللازمة لعدد (40) حريق 6كجم وعدد (14) طفاية كجم وعدد (2) طفاية على عجل بناء على العقد المبرم بين الادارة الهندسية وشركة بافاريا .
- انذار الحريق به كواسر تالفة وقد تم تجديد ارسال خطاب الى الادارة الهندسية بتاريخ 2025/5/5 للمعاينة والاصلاح.
- ضعف المياه بمبني المدرجات وقد تم ارسال خطاب للسيد الدكتور/ أمين عام الجامعة للتوجيه لشئون المقرر بتركيب ماتور مياه 3 حصان لمعالجة ضعف المياه بالمبنى.
- استبدال 6 لمبات كهربائية بالدور الأرضي بالمبنى البحري وعدد 4 لمبات بالدور الثاني واصلاح عدد 4 مفاتيح كهرباء.
- صيانة واستبدال عدد 3 حنفيات و4 سيفونات بدورات المياه بالمبنى البحري.
- صيانة واستبدال عدد 6 ظلمبات باب واصلاح الاعطال الموجودة بها.
- تجديد دهانات الارصفة امام المبنى البحري والقبلي بالكلية.
- صيانة عدد 6 ماكينات تصوير وعدد 8 طابعات وعدد 7 جهاز كمبيوتر للإصلاح والصيانة بمركز تكنولوجيا المعلومات.
- صيانة المصعد الكهربائي للمبنى البحري والقبلي.
- تم تكهين عدد 3 شاشات كمبيوتر بمعامل الكمبيوتر بالكلية ، كما تم تكهين عدد 2 تلفزيون وسخان وماكينة شحن حجارة ومايك وجهاز رسيفر بالريموت والطبق وذلك بمعرفة ادارة شئون المقرر .
- جارى صيانة وتنجيد عدد 184 كرسي والخاصة بالمطبخ التعليمي وذلك بورشة النجارة بالجامعة.

أمين الكلية



اللجنة

